

Sarezzo V.T., li 24/03/03

Spett.le **Travar S.p.A.**
Via Provinciale, N°23
25050 - Rodengo Saiano (BS)

Certificato n° 2003/ 135
Campione: n° di registro 135

CAMPIONAMENTO

LUOGO DI CAMPIONAMENTO Via Provinciale, N°23 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
DATE CAMPIONAMENTO 19/03/03 21/03/03
TECNICO PRELEVATORE p. a. P. Bertasi

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'EMISSIONE

N° EMISSIONE E1 **VALORE MEDIO**
PROVENIENZA Impianto di aspirazione e filtrazione a servizio di:
Trafilatrice multifilo.
L'emissione è presidiata da un sistema di abbattimento a secco del tipo:
a maglia metallica e fibra di vetro.
CAPTAZIONE Localizzata tramite bocchette.
CONTROLLO Biennale
TEMPERATURE 18 °C 21 °C
PORTATE 6000 Nm³/h 6500 Nm³/h

DETERMINAZIONI ANALITICHE PARAMETRI ALL'EMISSIONE

Parametro	Concentraz. mg/Nm ³	fl. di massa g/h	Limiti prescritti		Giudizio	Metodica Prelievo
			conc. mg/Nm ³	fl. di massa g/h		
Polveri totali comprese nebbie oleose	0,75	4,64	10		CONFORME	UNI 10263 (93)

GIUDIZIO: i valori rilevati sono conformi ai limiti fissati da:
Delibera della Giunta Regionale n° 107 del 13/1/2003

Il Responsabile Chimico
dott. Maurizio Ebd



Il presente rapporto riguarda unicamente il campione analizzato.

Certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 RD 1/3/28 n°842 - artt. 16, 18 L.19/7/57 n°679 - DM 21/6/78 - art. 8 c. 3 DM 23/3/86